

Brister

1. Fel lås

2. Magnetuppställda dörrar, kontrollera

3 Glasvägg håller ej brandskyddsklass

